

Số: /BCH

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2025

V/v ban hành Lệnh vận hành điều tiết mực nước các hồ chứa nước: Nước Trong, Đakđrinh theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc

Kính gửi:

- Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Quảng Ngãi;
- Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh.

Theo thông tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi số LQSL-148/15h10/QNGA ngày 30/10/2025 về tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh Quảng Ngãi. Trong 24 giờ qua (từ 15h00/29/10/2025 đến 15h00/30/10/2025) khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to như Trà Nham (xã Tây Trà Bồng) 112.8mm, Sơn Hà (xã Sơn Hà) 100.4mm, Sơn Nham (xã Sơn Hạ) 90.6mm, Hồ Nước Trong (xã Sơn Hà) 88.4mm, Hành Dũng (xã Phước Giang) 86.2mm, Sơn Giang (xã Sơn Linh) 82.6mm, Nghĩa Thọ (xã Trà Giang) 80.4mm,... Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 06h tới các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 – 30 mm , có nơi trên 50 mm.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại văn bản số 5508/SNNMT-TL ngày 30/10/2025 về việc vận hành điều tiết mực nước các hồ chứa nước: Nước Trong, Đakđrinh theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc, theo đó thông tin thủy văn các hồ chứa nước ngày 30/10/2025 cụ thể như sau:

- Hồ chứa nước Nước Trong: Mực nước hồ lúc 15h40 ngày 30/10/2025 đạt cao trình +128,39m (MNDBT: 129,50m); Lưu lượng về hồ: 411,34m³/s; Tổng lưu lượng xả về hạ du: 349,74 m³/s;

- Hồ chứa nước Đakđrinh: Mực nước hồ lúc 15h00 ngày 30/10/2025 đạt cao trình +409,55m (MNDBT: 410,00m); Lưu lượng về hồ: 240m³/s; Tổng lưu lượng xả về hạ du: 194,84 m³/s.

- Mực nước trên sông Trà Khúc tại Trạm thủy văn Trà Khúc lúc 14h00 ngày 30/10/2025: đạt cao trình +4,35m (dưới mức BĐ2: 0,65m).

Do đó theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 và Điều 13 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc ban hành kèm theo Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi ban hành **Lệnh** vận hành điều tiết mực nước các hồ chứa nước: Nước Trong, Đakđrinh với các nội dung sau:

- Mức nước tại Trạm Thủy văn Trà Khúc từ 4,2m đến dưới 5,0m: Vận hành điều tiết với tổng lưu lượng xả tương đương lưu lượng đến hồ để duy trì mức nước hiện tại của hồ theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 của Quy trình.

- Các chủ hồ phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và mực nước sông Trà Khúc tại Trạm Thủy văn Trà Khúc, trường hợp mực nước sông Trà Khúc tại Trạm Thủy văn Trà Khúc xuống dưới mức 3,5m chủ động vận hành đưa mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Quy trình.

- Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và mực nước sông Trà Khúc, thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin số liệu về mực nước sông Trà Khúc tại Trạm Thủy văn Trà Khúc cho các chủ hồ để chủ động vận hành đảm bảo theo quy định của Quy trình.

Yêu cầu: Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh thường xuyên quan trắc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, tình hình mực nước tại cầu sông Rin (cũ) và mức báo động lũ trên sông Trà Khúc, vận hành điều tiết đúng quy trình được duyệt, cần lập kế hoạch vận hành **điều tiết hồ chứa**, cụ thể (thời điểm, lưu lượng xả, ...) và phối hợp trao đổi thông tin trong quá trình vận hành để điều chỉnh chế độ vận hành cho phù hợp, đảm bảo tham gia vận hành giảm lũ hiệu quả cho hạ du và an toàn cho công trình; lưu ý các Khu dân cư ven sông thuộc xã Sơn Hà đoạn thượng lưu cầu sông Rin (cũ); thông báo đầy đủ đến chính quyền và nhân dân các địa phương vùng hạ du liên quan để đảm bảo an toàn trong suốt thời gian vận hành điều tiết mực nước các hồ chứa; thường xuyên báo cáo cho Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời ra quyết định vận hành các hồ cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh nghiêm túc thực hiện./.

(Lệnh này phát hành lúc: giờ phút, ngày /10/2025)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ huy PTDS tỉnh (theo Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 31/7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh);
- Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi;
- UBND các xã: Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Hà, Sơn Thủy, Sơn Linh, Sơn Hạ.
- Lưu: VP, BCH.PĐB

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Đỗ Tâm Hiền**